



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 9. 2022

Bod programu: 10
Předkládá: Rada města
Okruh zpracovatelů: Odbor rozvoje a investic
Zpracoval: Ing. Dagmar Čabalová,
Bc. Vlasta Zapatová

Název bodu: **Žádost o finanční příspěvek na vybudování vodovodního řádu -**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

poskytnutí dotace mimo grantové řízení na vybudování vodovodního řádu ve výši + 183.667 Kč

2. schvaluje/neschvaluje

rozpočtové opatření pro poskytnutí dotace mimo grantové řízení na vybudování vodovodního řádu

a) odd. § 2310 pol. 6379 ORJ 17 ORG 10 00000 003300 + 183.667 Kč
b) odd. § 6399 pol. 5901 ORJ 16 ORG 70 00000 000000 - 183.667 Kč

ad a) výdaje na vybudování vodovodního řádu
ad b) snížení rezervy města

3. schvaluje/neschvaluje

Smlouvu o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení mezi Městem Hranice a žadatelem, k vybudování vodovodního řádu a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.

T: 24. 11. 2022

O: Ing. Dagmar Čabalová

Předcházející usnesení ve věci:

Usnesení 2551/2022 - RM 97 ze dne 6. 9. 2022

Důvodová zpráva:

Pan , který zastupuje dalších čtrnáct majitelů nemovitostí, požádal o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování nového vodovodního řádu v délce 214 m v lokalitě Pod Hůrkou v k.ú. Hranice.

Majitelé pozemků a nemovitostí v lokalitě Pod Hůrkou se společně dohodli a zajistili projektovou dokumentaci, vyjádření dotčených orgánů správců inženýrských sítí i rozhodnutí vodoprávního úřadu. Dále zajistili vybudování nového vodovodního řádu technikou řízeného protlaku, který ukončili podzemním hydrantem.

Byla provedena tlaková zkouška za přítomnosti pracovníka Vodovodů a kanalizací Přerov a.s., kvalita a čistota vody byla zjištěna kontrolními odběry, pracovníky Krajské hygienické stanice v Olomouci s kladným výsledkem. Bylo požádáno o kolaudaci vodovodního řádu. Pan doložil k žádosti o finanční příspěvek kolaudační souhlas č.j. OSUZPD/17839/22-4 ze dne 3.5.2022. Na základě dohody bude nový vodovodní řád předán společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. za 10 % uznatelných nákladů.

Náklady na zajištění vodovodního řádu o délce 214,16 m jsou vyčísleny dle předložených faktur ve výši 612.223,00 Kč. Žadatel požádal o příspěvek ve výši 30 % z celkových nákladů, t. j. 183.666,90 Kč.

Předmětná lokalita se nachází v ochranném pásmu II.st. přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou, vyhlášeného Usnesením vlády ČSR č. 61, ze dne 6.3.1979. Stávající nemovitostí, které se budou na nový úsek vodovodu napojovat, jsou dosud zásobovány vodou individuálními studnami.

Finanční náklady jsou úměrné obdobným stavbám realizovaným městem Hranice. V minulosti se realizovala kanalizace ulice Komenského, která byla z části prováděna řízeným protlakem a ceny za provedení díla byly obdobné (řízený protlak).

Město Hranice již od doby výstavby kanalizace v Drahotuších v roce 2005 - 2006, kterou realizovala společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., hradí svým občanům projektovou dokumentaci na přípojky. Mimo zajištění projektových dokumentací pro kanalizační přípojky v Drahotuších byly hrazeny náklady na projektovou dokumentaci vodovodní přípojky v Uhřínově, kanalizační přípojky ve Velké a Pod Hůrkou, dále se připravily projektové dokumentace pro kanalizační přípojky ve Lhotce a v ulici Komenského.

V roce 2019 byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 160.000,- Kč, na akci „Vybudování vodovodního řádu v délce 206 m v Hranicích, ulici Pod Hůrkou“ panu Ing. Petru Smolkovi, který zastupoval patnáct majitelů pozemků, a následně se napojili na vodovodní řád. Celkové náklady stavby dle předložených faktur byly 532.244,00 Kč, poskytnutý finanční příspěvek byl 30 % z celkových nákladů stavby.

V případě schválení příspěvku je nutno schválit rozpočtové opatření:

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

a) odd. § 2310 pol. 6379 ORJ 17 ORG 10 00000 003300 + 183.667 Kč

b) odd. § 6399 pol. 5901 ORJ 16 ORG 70 00000 000000 - 183.667 Kč

ad a) výdaje na vybudování vodovodního řádu

ad b) snížení rezervy města

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, rozpočtové opatření a Smlouvu o poskytnutí a vyúčtování dotace.

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
finanční odbor	29. 8. 2022	připomínky zapracovány
právní oddělení	30. 8. 2022	připomínky zapracovány

Přílohy:

Příloha č. 1 - žádost

Příloha č. 2 - kolaudační souhlas

Příloha č. 3 - Smlouva



Městský úřad Hranice

Pernštejnské nám. 1

753 01 Hranice

K rukám pana starosty Jiřího Kudláčka

Věc: Žádost o finanční příspěvek na vybudování nové části vodovodního řádu v lokalitě Pod Hůrkou

Tímto dopisem bych chtěl požádat město Hranice o finanční příspěvek na vybudování nové části veřejného vodovodního řádu v lokalitě Pod Hůrkou o délce 214 m v rozsahu od p.č. 1854/6 v majetku pana [redacted] po p.č.1850/6 v majetku pana Kocourka. Vodovod byl vybudován a zkolaudován na základě rozhodnutí Městského úřadu Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Vodovod byl vybudován technikou řízeného protlaku (potrubí PE DN 80) s normovými odstupy od ostatních inženýrských sítí a respektuje územní studii US3 pro vedení dalších sítí v území (kanalizace, apod.).

Vodovod navazuje na předcházející stavbu vodovodu v této lokalitě (řešil pan Smolka) a prodlužuje jej o více než 200 m. Touto realizací došlo k dalšímu rozvoji území části lokality Pod Hůrkou umožňující dle územního plánu výstavby RD či objektů pro rekreaci.

Na vodovod je možné připojit 20 stavebních pozemků. O připojení na nový vodovod má zájem 14 vlastníků nemovitostí. Vodovod je ukončen podzemním hydrantem pro jeho případné budoucí prodloužení.

Vodovod je po kolaudaci včetně všech potřebných dokladů (tlaková zkouška, rozbor vody KHS). V současné době je provozován společností VaK Přerov na základě smlouvy o provozování a dále probíhají jednání o převodu vodovodu do majetku VaKu Přerov.

V návaznosti na precedens z přecházející stavby vodovodu obdobného rozsahu v této lokalitě, kterou řešil pan Smolka, bych chtěl požádat o příspěvek města ve výši 30 % investovaných nákladů.

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č. j.: OSUZPD/17839/22-4
Oprávněná úřední osoba: Ing. Simona Lukášová
E-mail: simona.lukasova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 346

Hranice, 03.05.2022

SDĚLENÍ

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), tímto **uděluje** stavebníku, kterým je:

v souladu s § 122 odst. 3 stavebního zákona

kolaudační souhlas

s užíváním stavby vodního díla:

„Hranice – prodloužení vodovodu Pod Hůrkou“

které bylo realizováno na pozemcích parcelní číslo 1853 (ostatní plocha), 2452/1 (ostatní plocha), 2450/1 (ostatní plocha), 1854/6 (zahrada) v katastrálním území Hranice, obci Hranice, kraj Olomoucký. Souřadnice napojení na stávající vodovod X = 1130446.9, Y = 512091.2, souřadnice koncového bodu X = 1130551.4, Y = 512272.0, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0330-0-00 - Bečva, hydrogeologický rajon 3221 - Flyš v povodí Bečvy, vodní útvar Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820).

Jedná se o prodloužení vodovodního řádu jako přípravu technické infrastruktury pro stávající i novou zástavbu rodinnými domy v ulici Pod Hůrkou. Pro uvedený účel bude nově položeno potrubí PE DN 80 z polyetylenu v celkové délce 226 m a napojeno na stávající trasu zásobovacího řádu PE DN 100.

Prodloužení vodovodu bude provedeno z potrubí PE 100 RC SDR 11, D 90x8,2mm v délce 214,16 m. Trasa bude ukončena dvojčinným hydrantem na patkovém kolenu s předřazeným uzavíracím šoupátkem. Stávající hydrant poblíž místa napojení bude zachován.

Zdůvodnění

Žadatel , požádal podáním, doručeným dne 12.04.2021 Městskému úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí jako příslušnému vodoprávnímu úřadu, o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby Hranice – prodloužení vodovodu Pod Hůrkou.

Výše uvedená stavba byla povolena vodoprávním úřadem rozhodnutím ze dne 22.09.2021

s č. j. OSUZPD/36003/21-7, které nabylo právní moci 23.10.2021.

K žádosti o kolaudační souhlas byly žadatelem předloženy tyto podklady:


- Dokumentace skutečné provedení díla
- Geodetické zaměření stavby
- Kopie stavebních deníků
- Protokol o dezinfekci potrubí
- Protokol o funkčnosti armatur
- Protokol o odběru vzorku vody
- Protokol o proměření sign. Vodiče
- Protokol o vzorku vody na Fe
- Certifikáty a atesty
- Nakládání s vodami
- Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodu se společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
- Smlouva o provozování pro veřejnou potřebu ve městě Hranice se společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje

V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona byla provedena 26.04.2022 (úterý) v 9:00 hodin závěrečná kontrolní prohlídka stavby. O výsledku kontrolní prohlídky byl vyhotoven protokol s č. j. OSUZPD/17839/22-4.

- Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby byly zjištěny tyto nedodělky:
 - o Pozvednutí do nivelety poklopů na začátku i konci napojení vodovodu.
 - o Výměna poklopu s nápisem voda.


Nedodělky byly odstraněny.

Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a že skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Stavba může být užívána.


Ing. Simona Lukášová
samostatný referent
oddělení životního prostředí

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HRANICE**

-38-



Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace č. SML/...../2022/ORI

Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
IČO/DIČ: 003 01 311, CZ00301311
zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
Číslo účtu: 1320831/0100
vedeného u Komerční banky, a.s., pobočka Přerov
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

(dále jen „**příjemce**“)

společně také „smluvní strany“.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci dotaci ve výši **183.667,- Kč**, slovy: jednoosmdesáttřítisícešestsetšedesátsedm korun českých (dále jen „dotace“) na akci „Vybudování vodovodního řadu v délce 226 m v Hranicích, ulici Pod Hůrkou.“
Vodovodní řad je proveden z PE 100 RC, DN 90x8,2mm délky 214,16 m a je uložený na pozemcích p. č. 1853, 2452/1, 2450/1, 1854/6 v k. ú. Hranice. Kolaudační souhlas s užíváním stavby - vodovodního řadu vydal Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, dne 3.5.2022, pod č.j. OSUZPD/17839/22-4.
2. Dotaci je příjemce oprávněn použít výhradně za účelem úhrady investičních výdajů souvisejících s realizací „Vybudování vodovodního řadu v délce 226 m v Hranicích, ulici Pod Hůrkou“ vynaložených v letech 2021 - 2022.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci převodem na bankovní účet příjemce uvedený výše, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
4. Příjemce tuto dotaci za níže uvedených podmínek bez výhrad přijímá.

II. Závazky a povinnosti příjemce

1. Příjemce dotace se zavazuje použít dotaci pouze k účelu sjednanému touto smlouvou.
2. Příjemce dotace odpovídá za použití prostředků v souladu s účely, pro které byla dotace poskytnuta. Správnost použití poskytnutých prostředků jsou oprávněny kontrolovat k tomu příslušné kontrolní orgány, zaměstnanci zařazení do Městského úřadu Hranice pověřeni k provedení kontroly, dále jen (kontrolní zaměstnanci města).
3. Příjemce dotace je povinen umožnit kontrolu kontrolním orgánům města, kontrolním zaměstnancům města a pověřenému členu komise pro investiční činnost. V případě neumožnění kontroly bude příjemce dotace vyloučen v dalších letech z možnosti účastnit se grantového programu.
4. Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit příslušnému odboru Městského úřadu Hranice každou změnu své adresy, změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby a doložit kopiemi příslušných dokladů.
5. Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojenou s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta.
6. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli, před případnou přeměnou příjemce, či před zrušením příjemce likvidací, finanční vypořádání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele s písemným odůvodněním, a to v takovém předstihu, aby nedošlo ke krácení práv poskytovatele.
7. Pokud k přeměně příjemce či zrušení příjemce likvidací dojde ve lhůtě 5 let od ukončení opravy nebo od zavedení majetku do účetnictví je žadatel povinen vyčerpanou dotaci v celé výši vrátit zpět na účet města nejpozději do 1 měsíce ode dne právní moci o vstupu do likvidace nebo nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu projektu a přeměně společnosti do obchodního rejstříku.
8. Příjemce dotace předloží příslušnému odboru do **30.11.2022** vyúčtování v jednom vyhotovení na předepsaném tiskopise včetně kopii účetních dokladů a příloh.
9. Příjemce dotace zodpovídá za správnost a úplnost vyúčtování.
10. Příjemce dotace poukáže nevyčerpané prostředky v termínu do 31.12.2022 na účet města viz záhlaví smlouvy.
11. Prostředky nevyúčtované v řádném termínu či prostředky použité jinak, než bylo uvedeno ve smlouvě o udělení poskytnutí a vyúčtování dotace, poukáže příjemce dotace nejpozději do 31.12.2022 na účet města viz záhlaví smlouvy.
12. Příjemce dotace je povinen ve svém účetnictví zajistit označení dokladů, které byly hrazeny z prostředků dotace.
13. Příjemce dotace je povinen archivovat originály dokladů k vyúčtování po dobu 5 let a na požádání příslušných kontrolních orgánů, kontrolních zaměstnanců města je předložit ke kontrole.
14. Za neoprávněné použití prostředků lze proti příjemci dotace postupovat podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o poskytnutí dotace je smlouvou veřejnoprávní a uzavírá se v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, především § 10a a násl.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a jen se souhlasem obou smluvních stran.
3. Dotace, která je příjemci poskytnuta na základě této smlouvy, nezakládá veřejnou podporu. Vliv dotace na trhy a spotřebitele v sousedních členských státech je nanejvýše nepatrný, služby poskytované příjemcem jsou čistě lokálního charakteru a podpora nemá za následek přilákání poptávky nebo investic do dotyčného regionu a nevytváří překážky pro usazování podniků z jiných členských států. Účel a příjemce dotace zaručuje výhradně lokální charakter zaměřený pouze na obyvatelstvo daného regionu.
4. Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.
5. Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly, že smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně, bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
10. Podmínka platnosti právního jednání, tedy poskytnutí uvedené dotace a uzavření této smlouvy, byla splněna rozhodnutím Zastupitelstva města Hranic na svém zasedání konaném dneusnesením č. ZM

V Hranicích dne.....

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....

V registru smluv zveřejněno dne:
ID smlouvy