



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky	Výměna střešních oken zámku, 2. etapa
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele	Město Hranice
Sídlo zadavatele	Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele, její telefon a e-mailová adresa	Ing. Daniel Vitonský, starosta, tel. 581 828 121, starosta@mesto-hranice.cz
IČO zadavatele / DIČ zadavatele	00301311 / CZ00301311
Kontaktní osoba zadavatele ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailová adresa	Mgr. Bc. Klára Nováková, DiS., tel. 581 828 396 klara.novakova@mesto-hranice.cz

Zadavateli byly dne 24. 07. 2025 doručeny tyto dotazy:

Dotaz č. 1:

„Po dnešní prohlídce stavby Vás prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace v těchto bodech:

V projektové dokumentaci jsou uvedena střešní okna pro výměnu v těchto rozměrech: 1400 x 780 – 1 ks, 1600 x 780 – 7 ks a 1800 x 780 – 2 ks. Při prohlídce stavby jsme zjistili, že všechna stávající okna určena k výměně jsou rozměru 1800 x 780 mm. Bude se opravdu měnit rozměr některých oken, a upravovat stavební otvor ?

Dále prosím o vysvětlení položky č. 24 v rozpočtu: Plošina stoupací kovová šíře 1000 mm – 2 ks – kde budou umístěny, k čemu budou sloužit?“

Odpověď:

- Zadavatel sděluje, že rozměr nových i stávajících oken je stejný. Rozměr všech vyměňovaných oken je 1800 x 780 mm. Zadavatel upravil výkaz výměr, který je nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.
- Zadavatel sděluje, že plošina stoupací kovová šíře 1000 mm – 2 ks bude sloužit jako zádržný systém při montáži.

Dotaz č. 2:

„Dobry den,

byl jsem dneska na prohlídce na zakázku výměna oken na zámku , mam par dotazu :

1- zjakeho duvodu jsou okna v projektu zmenšeny?

stavajici okna mají jednotnou velikost .

2- kam přijde stoupací kovová plošina o šíři 1000mm“

Odpověď:

- Zadavatel sděluje, že rozměr nových i stávajících oken je stejný. Správný rozměr nových oken je 1800 x 780 mm. Zadavatel upravil výkaz výměr, který je nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.
- Zadavatel sděluje, že plošina bude sloužit jako zádržný systém.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a opravený výkaz výměr jsou zveřejněny na profilu zadavatele u výše uvedené veřejné zakázky.

<https://nen.nipez.cz/profil/mestohranice>

Lhůta pro podání nabídek je do 04. 08. 2025 do 11:00.

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele	V Hranicích dne 24. 07. 2025 Ing. Daniel Vitonský starosta města
--	---