

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZPD/14881/25
Č. j: OSUZPD/14881/25-5
Vyřizuje: Bc. Lucie Hasonová
E-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 30.4.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČO 26871891, ČSA č.p. 961, 783 53 Velká Bystřice (dále jen "žadatel"), ze dne 1.4.2025 pro záměr „**Hranice IV-Drahotuše, Hranická, 69, NNk (IV-12-8027149)**“ na pozemcích st. p. 43, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63/1, 63/2, 66, 67, 70/1, 70/2, 71, 74, 75/1, 77, 78/1, 78/2, 80/2, 80/3, 179/1, 414, parc. č. 160/1, 167/3, 167/5, 1592/1, 1610/12, 2774/2, 2781/1, 2781/26, 2781/27, 2792/2, 2807/1, 2807/4, 2807/5, 2842/8, 2843/1 v katastrálním území Drahotuše, (dále též "záměr"), dle dokumentace zpracované subjektem ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČO: 26871891, ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, projektant: Jaroslav Loun, autorizovaná osoba: Martin Pružinec - ČKAIT 1202249, datum 09/2023, zak. číslo 10-94-23, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Hranice IV-Drahotuše, Hranická, 69, NNk (IV-12-8027149)“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Příslušný orgán podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), vydává

žadatelé podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona souhlas ke stavebnímu záměru "Hranice IV-Drahotuše, Hranická, 69, NNk (IV-12-8027149)".

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona stanovuje odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí Městského úřadu Hranice následující podmínky:

1. Při křížení kabelového vedení s DVT Splavná protlakem bude dodrženo krytí min. 1,0 m mezi dnem koryta vodního toku a horní hranou chráničky.
2. Manipulační pruh pro údržbu u DVT je dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 6 m od břehové hrany, proto bude zabezpečeno vedení chráničkou do vzdálenosti 6 m od břehové hrany vodního toku, aby při pojezdu těžké mechanizace (min. 25 t) nedošlo k jeho poškození.
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodního toku stavebním odpadem a látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebude volně skladován na březích a v blízkosti vodního toku.
4. Správci VT - Povodí Moravy, s.p. - provoz Valašské Meziříčí bude v dostatečném předstihu (min. týden předem) písemně oznámeno zahájení prací v blízkosti vodního toku a bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce.
5. Po provedení protlaku bude správci toku tj., PM, s.p. - provoz valašské Meziříčí předán protokol o protlaku včetně zaměření úrovně křížení (v návaznosti na Bpv a S JTSK).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší nové kabelové vedení NN 0,4kV včetně nových přípojkových a rozpojovacích skříní v k.ú. Drahotuše. Od betonového sloupu č. 102 až po sloup č. 50 bude provedena kompletní demontáž technologie venkovního vedení NN (typ AlFe), podpěrné body (střešníky, konzoly, sloupy), přípojkové skříně HDS a jednotlivé rozpojovací skříně. V celém úseku stavby bude venkovní vedení NN nahrazeno za nové kabelové vedení typ 2x AYKY 3x120+70 mm². Toto nové vedení bude poté smyčkově napájet nové přípojkové skříně typu SS100, S200, S300 a bude ukončeno v nových rozpojovacích skříních. Výstavba nového kabelového vedení bude provedena včetně přepojení odběrných míst RD. Přechody přes asfaltovou komunikaci a vodní tok, bude provedeno bezvýkopovou metodou (řízeným protlakem).

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná subjektem ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČO: 26871891, ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, projektant: Jaroslav Loun, autorizovaná osoba: Martin Pružinec - ČKAIT 1202249, datum 09/2023, zak. číslo 10-94-23.

Dne 15.4.2025 příslušný orgán vyzval žadatele k odstranění vad žádosti. Dne 15.4.2025 byla žádost na základě výzvy doplněna o stanovisko Povodí Moravy, s.p.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

ad II.

Na základě předložených podkladů konstatoval orgán ochrany vod, že provádění záměru dle projektové dokumentace s názvem "Milenov, odpočívka č. 303,5, DTS, VNk, NNk, IV-12-8027641", který řeší rekonstrukci stávajícího venkovního vedení NN 0,4kV v ulici Hranická v Drahotuších, z důvodu špatného mechanického stavu. Stavba se nachází na pozemku sousedícím s korytem drobného vodního Splavná (IDVT_10208015) a na pozemcích sousedících s korytem tohoto vodního toku.

Při provádění terénních prací může např. dojít k ohrožení jakosti a nezávadnosti podzemních a povrchových vod, čemuž se lze vyhnout dodržováním všech platných právních předpisů, směrnic a ČSN a dodržení stanovených podmínek ve výroku. Vodoprávní úřad při dodržení všech stanovených podmínek a platných právních předpisů, směrnic a ČSN, vydává kladný souhlas.

Dle stanoviska Povodí Moravy s. p. se nepředpokládá, že by záměrem došlo ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IDDS: 8ie3wsg, sídlo: ČSA č.p. 961, 783 53 Velká Bystřice; DS

Na vědomí:

- Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice zastoupeno Městským úřadem Hranice, Odbor majetkový a právní, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01, -zde-
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů