

156/19



MĚSTO HRANICE

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE MOJMÍR DOHNAL
TEL.: 581 828 231
FAX: 581 828 650
E-MAIL: mojmir.dohnal@mesto-hranice.cz

DATUM: 6.5.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Zakázka	Oprava podhledu a podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice
Zadavatel	Město Hranice, IČ 00301311
Způsob zadání	Směrnice QS 74-01,

Odpověď na dotaz zaslaný dne 5. Května 2019

Dotaz:

V TZ a PD jsou uvedeny minimální požadované vlastnosti sportovní podlahy:

- povrchová úprava velkoplošných parket bude provedena z výroby – nebude možné broušení, tmelení a následné lakování v místě stavby
- útlum sil min. 59 % (doložit Test Reportem z akreditované laboratoře dle normy EN 14904)
- odskok míče min. 97 % (doložit Test Reportem z akreditované laboratoře dle normy EN 14904)
- odolnost proti valivému zatížení >1500 N (doložit Test Reportem z akreditované laboratoře dle normy EN 14904)
- Certifikace: FIBA

Uchazeč jako součást nabídky předloží Technický list nabízené systémové dřevěné podlahy a kopii zprávy z akreditované laboratoře prokazující shodu nabízené systémové dřevěné podlahy s normou EN 14904 a požadavky zadavatele uvedené výše. Veškeré dokumenty budou přiloženy v českém jazyce. Doklady v jiném než českém jazyce budou opatřeny prostým překladem. Certifikát FIBA může být doložen v anglickém jazyce.

Dotaz zní: Požaduje zadavatel předložení výše uvedených dokumentů v prostých kopiích jako součást nabídky uchazeče?

Odpověď:

Ano, požadujeme předložení dokumentů na minimální požadované vlastnosti sportovní podlahy, dle technické zprávy projektové dokumentace, v prostých kopiích, jako součást nabídky.

V Hranicích dne 6.5.2019


Ing. Marek Kuchta
vedoucí Odboru rozvoje města
MĚSTO HRANICE
odbor rozvoje města
E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz