



## MATERIÁL pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 17. 9. 2026

**Číslo bodu:** 5  
**Název bodu:** **Změna PRVKOK Hranice VII - Slavíč**  
**Předkládá:** Rada města, Hranice  
**Zodpovídá:** Ing. Petr Skácel, vedoucí odboru  
**Zpracoval/a/i:** Ing. Petr Skácel, vedoucí odboru  
Ing. Táňa Drábková, vedoucí oddělení  
Ing. Markéta Doležalová Pátková, referent  
**Právník:** Mgr. Adriana Machová, referent

**usnesení č. ../2026 - ZM 33 ze dne 17. 9. 2026**

**Zastupitelstvo města Hranice**

**schvaluje**

podání žádosti o aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Olomouckého kraje (dále jen „PRVKOK“) pro Hranice VII – Slavíč, z důvodu změny způsobu čištění a umístění čistírny odpadních vod a rozšíření kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod v lokalitě Na Hrázi, dle důvodové zprávy ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy;

**pověřuje**

starostu k podpisu výše uvedené žádosti.

**Důvodová zpráva:**

Součástí dlouhodobého rozvoje a obnovy infrastruktury města Hranic je vybudování nové splaškové kanalizace v místní části **Hranice VII - Slavíč**, včetně lokality **Na Hrázi**. Pro řešení odkanalizování této místní části byla zpracována projektová dokumentace, na její základě bylo vydáno stavební povolení pro stavbu kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

Navržená změna PRVKOK uvede jeho stávající koncepci do souladu s vydaným stavebním povolením pro odkanalizování místní části Hranice VII – Slavíč, včetně lokality Na Hrázi. Ve stávajícím PRVKOK byla pro řešení odvádění a čištění odpadních vod v místní části Slavíč uvažována pouze výstavba kořenové čistírny odpadních vod, přičemž v lokalitě Na Hrázi nebyla navržena žádná kanalizační síť.

Na základě ekonomického posouzení a majetkoprávních vztahů je nutné provést změnu PRVKOKU. Nová koncepce kanalizace v místní části Slavíč je založena na gravitačním odvádění splaškových odpadních vod do čerpacích stanic ČS 1 a ČS 2, odkud budou výtlačným potrubím dopravovány na mechanicko-biologickou ČOV. V lokalitě Na Hrázi bude vybudována gravitační splašková kanalizace, která bude odvádět odpadní vody do ČS 3, odkud budou výtlačným potrubím dopravovány na ČOV. Nově navržené řešení proto lépe odpovídá místním terénním podmínkám a majetkoprávním poměrům a současně představuje ekonomicky výhodnější způsob zajištění odvádění a čištění odpadních vod oproti řešení uvedenému ve stávajícím PRVKOK.

Odbor stavební úřad a životního prostředí předkládá zastupitelstvu města Hranic návrh na podání žádosti **o aktualizaci PRVKOK pro místní část Hranice VII - Slavíč, včetně lokality Na Hrázi**, na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, kterou zpracovala spol. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., se sídlem Pištovy 820, 537 01 Chrudim III. O předložené žádosti následně rozhoduje zastupitelstvo Olomouckého kraje.

Rada města Hranice usnesením č. 2741/2026 - RM 101 ze dne 08.09.2026 doporučuje Zastupitelstvu města Hranice schválit podání žádosti o aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Olomouckého kraje (dále jen „PRVKOK“) pro Hranice VII - Slavíč.

V Hranicích 10.09.2026