



POŽÁRNÍ ŘÁD

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 75301 Hranice - Hranice I-Město, IČO: 003 01 311

Hlavní budova MěÚ Hranice

(dle § 31 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státní požárního dozoru)

a) Stručný popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí

Jedná se o budovu MěÚ Hranice, která je umístěna v centru města jako samostatně stojící objekt o 4 NP a částečně 1.PP. Budova využívána k administrativním účelům pro potřeby města. Mimo tyto účely je 1.NP objektu pronajímáno menším provozovnám, obchodům a dále je v 1.NP objektu umístěna služebna Městské policie Hranice. Z hlediska požárního nebezpečí se jedná o stavbu pro shromažďování většího počtu osob a s tím spojenými složitými podmínkami pro zásah.

b) Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek

V celém objektu se z hlediska hořlavých materiálů nejvíce nachází dřevo, textilie a papír. Dřevo je součástí stavebních konstrukcí, zejména v podkrovní části objektu, papír je používán ve všech kancelářích včetně textilií a koberců. Tyto hořlavé organické materiály jsou součástí vybavení jednotlivých prostor objektu.

Název	Teplota vnícení (°C)	Vhodné hasivo
Papír	365	prašek, voda
Vlnitá lepenka, karton	427	prašek, voda
Dřevo	375	prašek, voda
Textil	350–410	prašek, voda

c) Nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu b) v objektu:

Množství hořlavých látek je dano vybavením objektu a charakterem provozované činnosti.

d) Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

Požadavky na zabezpečení požární ochrany

- Zaměstnanci pracující na tomto pracovišti musí být řádně seznámeni s předpisy požární ochrany týkající se činnosti na pracovišti.
- Vstupy do objektu nutno označit bezpečnostními tabulkami „Zákaz kouření, včetně elektronických cigaret“. Značení bezpečnostními zákazy musí být trvale umístěno na viditelných místech a udržováno v bezvadném stavu.
- Materiál v prostorách jednotlivých chodeb, schodišť, skladů, spisoven a kancelářích je nutné ukládat tak, aby nedošlo k zastavení nebo snížení průchodnosti únikových cest, případně k znemožnění přístupu k rozvodům vody, elektrické energie a instalovaným hasicím prostředkům a hydrantům.
- Tepelné spotřebiče budou instalovány a provozovány způsobem předepsaným výrobcem a podle pokynů ČSN 06 1008.
- Osvětlovací tělesa musí být opatřena ochrannými kryty a elektroinstalace musí odpovídat daným vnějším vlivům.
- Zvláštního zřetele na požární bezpečnost je nutno dbát v posledním nadzemním podlaží objektu a v jednotlivých spisovnách.
- Na tělesa vytápění je přísný zákaz odkládání jakéhokoliv materiálu.



- Je zakázáno zřizovat náhradní el. osvětlovací tělesa, vyhřívání teplomety apod.
- Hasební technika, hl. uzávěry médií (voda, elektřina) musí být trvale přístupné.
- Všichni zaměstnanci musí dodržovat návody k obsluze el. spotřebičů a zařízení.
- V době pracovního klidu musí být všechna zařízení vypnuta, s výjimkou těch zařízení, která z provozních nebo bezpečnostních důvodů nemohou být vypnuta (např. nouzové osvětlení, vytápění apod.).
- Instalace a opravy, při nichž je nutno použít otevřeného ohně (např. svařování) nebo jiného zdroje zapálení (broušení apod.) se považují za práce se zvýšeným nebezpečím požáru a lze je provádět jen za podmínek daných vyhláškou č. 87/2000 Sb. (zejména vystavit příkaz k takovéto práci a stanovit zajištění pracoviště, viz směrnice Stanovení zabezpečení organizace PO).

e) Vymezení oprávnění a povinnosti osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti

- Všechny osoby (včetně návštěvníků) pohybující se v objektu si musí počínat tak, aby svým chováním a jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru, a jsou povinny dodržovat tento požární řád
- Zástupci externích společností (OSVČ a zaměstnanci cizích právnických osob) musí být před zahájením činnosti v budově (opravy, instalace apod.) prokazatelně seznámeni s riziky na pracovišti (viz příloha č. 4 směrnice pravidla BOZP a PO) a dále s požárním nebezpečím objektů, zejména se zvýšeným požárním nebezpečím hlavní budovy MěÚ Pernštejnské náměstí 1 (stavba pro shromažďování většího počtu osob, a s tím související složité podmínky pro zásah), viz tento požární řád
- V případě vzniku požáru je každá osoba, která požár zpozoruje, povinná postupovat podle požárních polachových směrnic umístěných v budově
- Za zajištění podmínek požární bezpečnosti stanovených legislativou a vnitřními předpisy MěÚ odpovídají vedoucí zaměstnanci jednotlivých odborů/oddělení
- Preventivní činnosti k trvalému dodržování výše uvedených předpisů jsou zajišťovány:
 - externě OZO v PO;
 - určením PPH pro objekt a jmenováním jejich členů.

Oprávnění a povinnosti výše uvedených osob jsou uvedeny ve vnitřních předpisech Města Hranice pro zajištění požární bezpečnosti a jsou obsahem školení zaměstnanců o PO a odborné přípravy preventivních požárních hlídek.

f) Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob

- Únikové cesty a schodiště vedoucí ven na volné prostranství musí být trvale volné a označeny bezpečnostními tabulkami (fotoluminiscenční)
- Pro prvotní zásah v případě požáru jsou k dispozici hasicí přístroje a hydranty

g) Podmínky konání kulturní, nebo společenské akce v prostoru dvorany

- Maximální počet osob, které se budou vyskytovat ve dvoraně objektu zámku je **190 osob, a to** včetně prostor baru, který může být otevřen. Všechny nebytové prostory v objektu zámku – dvorany musí být uzavřeny. Město Hranice, nebo pořadatel akce, organizačně zajistí, aby při **každé kulturní nebo společenské akci** nebyl výše stanovený počet osob překročen.
- V době konání kulturní, nebo společenské akce bude buď, organizačně, nebo technicky zamezen vstup do schodišť a chodeb II., III., a IV., nadzemního podlaží objektu zámku.
- V prostorách dvorany bude při akci umístěno celkem **5 ks PHP**.
- Musí být označeny únikové východy a směry úniku osob ven na volné prostranství.



- Dveře v severním a jižním průčelí nebudou v době konání akce uzamčeny a budou připraveny k evakuaci osob.
- Prostor dvorany je vybaven nouzovým osvětlením (min. 4 ks, vždy po dvou u jednotlivých vstupů - průčelí sever a jih) pro případný výpadek el. energie.
- Město Hranice zajistí, že všechna ostatní místa objektu v dalších NP budou uzamčena.
- O výše uvedených opatřeních bude proveden zápis **Požární** knihy, kterou Město Hranice povede, **která bude uložena na personálním**, a do které budou prováděny zápisy o konání každé akce.

Zápis bude obsahovat:

- čas zahájení akce,
- zjištění v průběhu akce,
- počet osob ve dvoraně a čas skončení akce.
- zápisy provede osoba (**vedoucí zaměstnanec**) písemně seznámená s tímto

Požárním řádem, **která akci pořádá.**

Za dodržování podmínek konání kulturní nebo společenské akce v prostoru dvorany, stanovených v tomto odstavci, odpovídá vedoucí zaměstnanec, který akci pořádá, případně vedoucí odboru majetkového a právního.

h) Za dodržování zásad požární ochrany na pracovišti odpovídá:

Vedoucí zaměstnanec za PO (VZ PO).....

V jeho nepřítomnosti: pověřený vedoucí zaměstnanec vedoucí odboru majetkového a právního

.....

Požární řád musí být vyvěšen tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v objektu.

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Je nedílnou součástí tohoto dokumentu, viz příloha č. 1.

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky (PPH)

PPH je na pracovišti ustanovena, pokyny jsou součástí samostatného dokumentu - **Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky.**

V Brně dne 17.4.2023

Zpracoval: Michal Roman
osoba odborně způsobilá v PO
osvědčení č. Z – OZO – 226/2018

Schválil:

starosta Města Hranice



Příloha č. 1. Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Výstražné a bezpečnostní značky	Umístění
Zákaz kouření	vstupy do objektu, spisovny
Označení únikového východu	celý objekt, nouzová světla
Požární značka hasící přístroj	skříňky na hasící přístroje
Vnitřní nástěnný hydrant	na jednotlivých hydrantech, nebo před vstupem do schodišť.
Hlavní uzávěr vody	1.NP (dvorana objektu)
Hlavní vypínač el. energie	1.NP (dvorana objektu)

Věcné prostředky požární ochrany	Umístění
Hasící přístroje - práškový P6 – 27 ks, sněhový S5, nebo S6 – 7 ks	Na chodbách v objektu, v technických místnostech

Požárně bezpečnostní zařízení	Umístění
Nouzové osvětlení	Ve všech nadzemních podlažích, na chodbách v objektu
Elektrická požární signalizace	Centrála m. č. 131 Městská policie, čidla ve dvoraně, vzduchotechnice, 4.NP a půdní prostory
Požární hlásiče EPS	1.NP, 4.NP
Zařízení pro odvod kouře a tepla	Dvorana objektu, severní a jižní průčelí
Zařízení pro zásobování vnitřní požární vodou	2ks v každém nadzemním podlaží.
Požární nátěry dřevěných konstrukcí	Ve 4.NP
Požární dveře	V celém objektu VIZ pravidelná revize 1x za rok