Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č. j.: OSUZPD/46617/20-4 Hranice, 13.01.2022
Oprávněná úřední osoba: Ing. Eliška Trčková
E-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 341

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), tímto

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Obec Bělotín, trv. sídlem Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ: 00301019

schvaluje dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

„BĚLOTÍN – KANALIZAČNÍ ŘÁD“ stavby „BĚLOTÍN-KANALIZACE A ČOV“

Odpadní vody z obce Bělotín budou odváděny novou splaškovou kanalizací na nově vybudovanou ČOV Bělotín, která je umístěna na jihovýchodním okraji obce Bělotín u rybníků Horní Bělotín pod mostním objektem obchvatu silnice I/47ve směru na Nový Jičín.
V rámci projektu „Bělotín – kanalizace ČOV“ byla vybudována podtlaková splašková kanalizační síť v rozsahu, který zajistí odkanalizovaní všech nemovitostí obce Bělotín. Tato stoková síť je napojena na nově vybudovanou ČOV Bělotín. Řešené území je rozděleno na tři povodí dle hlavních řádů podtlakové kanalizace: V-1-0-0, V-1-1-0 a V-2-0-0. Každé povodí odkanalizovává spádově příslušnou část obce.
V převážné části nové stokové sítě je vybudováno odkanalizování podtlakovou kanalizací s jednou podtlakovou (vakuovou) stanicí VS1 situovanou v areálu nové ČOV. Z podtlakové stanice jsou v kanalizačním systému v povodí V-2-0-0 zřízené větve tlakové kanalizace.
Stoková síť je situována převážně do místních komunikací a zpevněných ploch v majetku obce, ale část tras vede i po soukromých pozemcích. Jsou dotčených ploch v majetku obce, ale část tras vede i po soukromých pozemcích. Jsou dotčeny i státní silnice I/47 a I/48 a krajské silnice III/44016 a III/04731. Hlavní řád podtlakové kanalizace V-1-0-0 podchází železniční trať č. 270 Praha – Bohumín.
Na všechny hlavní řady podtlakové kanalizace jsou napojeny vedlejší řady podtlakové kanalizace, které jsou provedeny v rozsahu od napojení na hlavní řád po domovní přepouštěcí (sběrnou) šachtou.
V trase jsou osazeny inspekční šachty sloužící pro kontrolu tlaku v potrubí a pro vyhledávání případných poruch na potrubních sítích.

I. Stoková síť

a. Povodí V-1-0-0
Páteřním řadem tohoto povodí je řad V-1-0-0, který je zaústěn do areálu ČOV, kde je rovněž umístěna i podtlaková stanice VS1. Areál je situován v jihovýchodní části obce u rybníků Horní Bělotín pod mostním objektem obchvatu silnice I/47 ve směru na Nový Jičín. Řad V-1-0-0 je odtud veden severním směrem k trati ČD, pod kterou je umístěn v ocelové chráničce DN 1000. Za tratí řad pokračuje severovýchodním směrem nejprve podchodem komunikace I/47, kde je uložen v chráničce PE100RC d315x18,7 mm, a dále pokračuje převážně v zeleném pásu a v místních komunikacích podél Bělotínského potoka.
Do řadu V-1-0-0 jsou zaústěny hlavní řady V-111-1-0, V-1-2, V-1-3+V-1-3R (do něj jsou zaústěny hlavní řady V-1-3-1, V-1-3-2 a V-1-5---1), V-1-4, V-1-5 (do něj jsou dále zaústěny řady V-1-5-2 a V-1-5-2-1), V-1-6, V-1-7, V-1-8 (1. část), V-1-8 (2. část), V-1-9, V-1-10, V-1-11, V-1-12, V-1-13, V-2-0-0.

b. Povodí V-1-1-0
Páteřním řadem tohoto povodí je řad V-1-1-0, který je zaústěn do řadu V-1-0-0 v místní komunikaci před domem č. p. 188 (firma MGL s.r.o.). Dále je veden západním směrem k místní komunikaci, podchází vodní tok Luha, pod kterým je uložen do chráničky PE100RC d280x16,6 mm, kříží komunikaci I/47, pod kterou je uložen do chráničky PE10RC d250x14,8 mm. Dále je řad veden podél levého okraje krajské komunikace III/44016 ve směru na Střítež až k domu č. p. 156. Zde je řad převeden na druhou stranu komunikace, potrubí je pod silnicí uloženo do ocelové chráničky DN200. Po této straně je řad veden v zelené ploše, podchází vodní tok Doubrava, pod kterým je uložen do chráničky PE100RC d225x13,4 mm. Další křížení komunikace III/44016 je v místě přechodu do místní komunikace u č. p. 311, potrubí je pod komunikací uloženo do ocelové chráničky DN200. Do řadu V-1-1-0 jsou zaústěny hlavní řady V-1-1-1, V-1-1-2-0, V-1-1-2-1, V-1-1-3, V-1-1-4, V-1-1-5, V-1-1-6, V-1-1-7, V-1-1-8, V-1-1-9, V-1-1-10 a V-1-1-11.

c. Povodí V-2-0-0
Páteřním řadem tohoto povodí je řad V-2-0-0, který je zaústěn do řadu V-1-0-0 jižně od křižovatky silnic I/47 a III/04731. Odtud je veden severním směrem na Odry střídavě po stranách komunikace I/47, kterou 5x kříží - v místech křížení je řad vždy uložen do chráničeк: ocel DN 250, PE100 RC d250x14,8 mm, ocel DN200, 2x PE 100RC d225x13,4 mm. Do řadu V-2-0-0 jsou zaústěny hlavní řady V-2-1-0, V-2-2-0, V-2-3-0, V-2-4-0 (do něj je zaústěn hlavní řad V-2-4-1), V-2-5-0, V-2-6-0, V-2-7-0, V-2-8-0, V-2-9-0, V-2-10-0, V-2-11-0, V-2-12-0, V-2-13-0, V-2-14-0, V-2-15-0, V-2-16-0, V-2-17-0 a V-2-18-0.
Do řadů V-2-12-0V-2-15-0 a V-2-17-0 jsou zaústěny řady tlakové kanalizace TV-2-12- a do něj řad TV-2-12-1, Tv-2-12-1, TV-2-15-0 a TV-2-17-0 a do něj řad TV-2-17-1.

d. Vedlejší řady podtlakové kanalizace
Jsou napojeny v rozsahu od napojení na hlavní řad podtlakové kanalizace až po domovní přepouštěcí (sběrnou) šachtu. Jsou navrženy z potrubí PE100RC D75 SDR17 nebo SDR11 pro připojení malé domovní sběrné šachty a z PE 10RC D90 SDR17 nebo SDR11 pro společnou přípojku pro více něž jednu domovní sběrnou šachtu nebo pro připojení velké přepouštěcí šachty. Do domovních sběrných šachet jsou napojeny gravitační přípojky z potrubí plast DN150 nebo DN200. Domovní sběrné šachty odvádějí – přepouštějí odpadní vody z domovních přípojek do stokové sítě. Od této šachty již k vlastní kanalizaci vede podtlakové potrubí z D75 nebo DN90.

e. Vedlejší řady tlakové kanalizace
Jsou provedeny v rozsahu od napojení na hlavní řad tlakové kanalizace až po domovní čerpací stanici, do které je zaústěna gravitační přípojka od nemovitosti z potrubí plast DN150. Každá nemovitost má vlastní čerpací jímku.

II. Objekty na podtlakové kanalizaci

a. Sběrné šachty

Celkový počet sběrných šachet je 311 kusů.
Jednotlivé zdroje splaškových vod jsou připojené na kanalizační síť pomocí domovních sběrných šachet (SŠ), které jsou umístěny u každé nemovitosti. Do SŠ jsou napojeny gravitační přípojky DN 150 resp. 200. Do sběrné šachty je ve většině případů napojena jedna nemovitost. U napojovaných objektů s velkou produkcí odpadních vod je před SŠ navržena akumulační šachta.

b. Monitorovací systém podtlakové kanalizace

Úkolem monitorovacího systému je detekování poruchových stavů na jednotlivých domovních sběrných šachtách (SŠ) a informování obsluhy o počtu sepnutí ventilů v nich.

c. Přivzdušňovací stanice

Přivzdušňovacích stanic jsou celkem 2 kusy. Slouží ke kontrole a regulaci podtlaku v potrubí.

d. Inspekční šachty

Na podtlakových řadech jsou navrženy průběžné nebo koncové inspekční šachty. Jedná se o odbočky z hlavního řadu, které jsou vytažené pod šoupátkové nebo hydrantové poklopy dle velikosti inspekční šachty.

e. Sekční uzávěry

Na podtlakových řadech jsou osazena sekční šoupata měkce těsnící k umožnění oprav a zjištění místa poruchy. Jsou osazeny v maximálních vzdálenostech 450m na hlavních řadech a k uzavírání vedlejších řadů.

f. Podtlaková stanice VS1

Odpadní vody jsou přiváděny podtlakovým splaškovým řádem V-1-0-0 do sběrného podzemního tanku o objemu 10m^3. Do tohoto zásobníku se odpadní vody nasávají při každém otevření ventilu v domovních sběrných šachtách. Ze sběrné nádrže jsou splaškové vody čerpány ponornými kalovými čerpadly do výtlaku odpadních vod RM1, který dopravuje odpadní vody na ČOV Bělotín.

III. Objekty na tlakové kanalizaci

a. Domovní čerpací stanice

Celkový počet domovních čerpacích stanic je 9 kusů. Jednotlivé nemovitosti jsou připojené na kanalizační síť tlakové kanalizace pomocí domovních čerpacích stanic. Čerpací jímky jsou tvořeny vodotěsnou prefabrikovanou šachtou sv. průměru 1000 mm, která je ukončená vstupním komínkem ⌀ 600 mm a krytá pochozím poklopem (šachty nejsou pojízdné). Do DČS je zaústěno gravitační potrubí přípojky DN1580 (200).

Odůvodnění:

Žadatel – Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín, IČ: 00301019 požádal podáním, doručeným dne 26.08.2020 na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu, o schválení kanalizačního řádu pro stavbu „Bělotín – kanalizace a ČOV“, která je realizována na základě povolení vodoprávního úřadu ze dne 29.06.2020 s č. j. OSUZPD/50757/19-12.Kanalizační řád s názvem „BĚLOTÍN – KANALIZAČNÍ ŘÁD“, byl zpracován spol. AQUA PROCON s. r. o., projektovou a inženýrskou společností, Palackého tř. 12, 612 00 Brno. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení řízení oznámením veřejnou vyhláškou pod č. j.: OSUZPD/46617/20-3 ze dne 08.11.2021, a sdělil, že v uvedené věci byly shromážděny podklady pro rozhodnutí. Současně v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu poskytl účastníkům řízení možnost uplatnění práva vyjádřit se k těmto podkladům,

a to ve lhůtě do 13.12.2021. Tato lhůta byla stanovena účastníkům řízení usnesením podle § 39 odst. 1 správního řádu. Během poskytnuté lhůty nebyly účastníky vzneseny žádné připomínky ani námitky.

Vodoprávní úřad posoudil ve vodoprávním řízení předložené doklady v souladu s ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích a dalších souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že schválením předloženého kanalizačního řádu pro splaškovou kanalizaci v obci Bělotín, k. ú. Lučice, kraji Olomouckém, která bude zakončena centrální čistírnou odpadních vod, nedojde k ohrožení zájmů společnosti, ani nebudou omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy občanů a účastníků vodoprávního řízení, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Ing. Eliška Trčková
samostatný referent
oddělení životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je dnem doručení rozhodnutí.

Datum vyvěšení …….. Datum sejmutí ……..

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

…….. ……

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

Doručí se:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín

- Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení, než jsou účastníci dle ustanovení § 27odst. 1 správního řádu, oznámení o zahájení řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu.
- Osobám neznámého pobytu nebo sídla, které nejsou známy, se oznámení o zahájení řízení doručuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu rovněž veřejnou vyhláškou. Jedná se o osoby, které by řízením mohli být dotčeni na svých právech.

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

- Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
- Obecní úřad Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Hranice.