

Ing. Milan Strachoň  
Krásného 1502/73

684 01 Brno

Vaše zn. / ze dne:

Naše zn.:  
2018/1782/PVH/524

Vyřizuje:  
Janičko Marek - tel. 581 601 878

Datum:  
2018-11-13

Věc:

**„Víceúčelové hřiště Sklený kopec, Hranice“** - k.ú. Hranice p.č. 280/1 - investor Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice 753 01 - vyjádření pro územní souhlas

Předložená PD řeší víceúčelové hřiště v Hranicích na Skleném kopci dle předložené situace. V této lokalitě naše společnost vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu - viz. příložená situace.

K uvedené akci Vám sdělujeme následující. V blízkosti stavby hřiště je veden přírodní vodovodní řad AZC DN 300, který má své ochranné pásmo vymezené § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Toto ochranné pásmo činí 1,5 m od líce potrubí na obě strany do profilu DN 500 a 2,5 m nad DN 500 v případě uložení potrubí v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným terénem se ochranné pásmo zvyšuje o 1,0 m. Ochranné pásmo musí být respektováno, stavební práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k jejich poškození, zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat přístupné pro pravidelnou údržbu, kontrolu a pojezd techniky v rámci stanoveného ochranného pásma. Umístění stavby hřiště nesmí zasahovat do ochranného pásma našeho vodárenského zařízení.

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. souhlasí se stavbou při splnění níže uvedených podmínek:

1. Poloha zařízení vodovodu musí být před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádně vyznačena. Pracovníci naší společnosti budou vyzváni k vytyčení sítě v našem majetku a provozování - vodovod p. Štípek tel. 602 582 695.
2. Po geodetickém vytyčení stavby hřiště před zahájením zemních prací budeme přizváni ke kontrole zda navržená stavba nezasahuje do ochranného pásma našeho zařízení.
3. V ochranném pásmu zařízení nesmí být bez souhlasu provozovatele zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k němu, k jeho příslušenství a k vodovodním nebo kanalizačním přípojkám. Nesmí zde být umístěna výsadba trvalého charakteru, kterou není možné v případě potřeby odstranit bez nároků na náhradu škody.
4. V případě kolize vašeho zařízení s vodovodem pro veřejnou potřebu bude postupováno dle § 24 zákona č. 274/2001 a naší společnosti bude předložena projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006. Na přeložku vodovodu uzavřena smlouva o realizaci přeložky vodárenského zařízení.
5. Zahájení jakékoliv činnosti (dle odst. 5 § 23 zákona 274/2001 Sb.) v ochranném pásmu zařízení oznámí zadavatel nebo dodavatel stavebních prací písemně na adresu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně 7 kalendářních dnů předem.
6. Pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací v ochranném pásmu seznámeni s polohou zařízení, přípojek a s těmito podmínkami.
7. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně. Při realizaci

stavby, při souběhu a křížení nutno dodržet normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí.

8. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu **vyzve** zadavatel nebo dodavatel zemních prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu a nedotčení zařízení.
9. Poškození zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně na VaK Přerov, a.s.
10. Činnosti v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským nebo kanalizačním zařízením, k uzávěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením přípojek nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie. Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.
11. Při úpravách povrchů osadí stavebník poklopy armatur a šachet do nivelety nově upraveného terénu. Po ukončení všech stavebních prací **vyzve** zadavatel nebo dodavatel VaK Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu i nad územím ochranného pásma a k ověření správné funkce zařízení dotčených stavbou.
12. Stavebník poskytne bezplatně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v datové formě geodetické zaměření všech staveb, jejich částí a uložených podzemních vedení vybudovaných v ochranném pásmu zařízení.
13. Všechny součinnosti společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. poskytované stavebníkům při činnostech v ochranném pásmu jsou stavebníkům poskytovány za úplaty v cenách podle platného ceníku služeb společnosti.
14. Při poškození vodárenského nebo kanalizačního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
15. Se zahájením stavebních prací je nezbytné požádat VaK Přerov o vytyčení našich zařízení a upřesnění jejich polohy v terénu. Vytyčení polohy vodárenských zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný pracovník, vodovod - provoz vodovodů, kanalizace - provoz kanalizací. Písemná žádost musí být doručena na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součástí protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k zahájení činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 §23 zákona 274/2001 Sb.

S pozdravem

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**  
provoz vodovodů - (4)  
- pracoviště Hranice  
753 01 HRANICE, Sady čs. legií 462

